



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – 8(499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 82/1/67
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «МКДОУ № 12 г. Беслан
Правобережного района» РСО- Алаания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (заместителя главного) заместителя главного государственного
инспектора по пожарному надзору по РСО- Алаания подполковника внутренней службы Джанаева
Павла Казбековича № 82 от «23» ноября 2017 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 12 ч. 00 мин."27" декабря 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "27" декабря 2017 г. проведена плановая
проверка государственным инспектором по Правобережному району РСО- Алаания по пожарному
надзору старшим лейтенантом внутренней службы Битаровым Романом Владимировичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору,

проводившего плановую проверку в здании и помещениях Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «МКДОУ № 12 г. Беслан Правобережного района» РСО- Алаания
расположенного по адресу: РСО- Алаания, Правобережный район г. Беслан ул. Ленина № 103

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Меликовой Мариной Борисовной заведующей муниципальным казённым дошкольным
образовательным учреждением «МКДОУ № 12 г. Беслан Правобережного района» РСО- Алаания

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	С путей эвакуации, в коридорах установлены деревянные детские шкафы.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97*	03.12.2018 г.	

		п.6.26*)		
2.	В подвальном помещении смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9)	03.12.2018 г.	
3.	Лестницы третьего типа, предназначенные для эвакуации из групповых ячеек, со второго этажа разместить на расстоянии менее одного метра от оконных проемов первого этажа.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.30)	03.12.2018 г.	
4.	В котельной смонтировать светозвуковую сигнализацию.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП II-35-76* п.15.15 *)	03.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по
Правобережному району по
пожарному надзору
Битаров Р. В.



(подпись)

«27» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Законный представитель юридического лица
заведующая МКДОУ № 12 Меликова М. Б.
(должность, фамилия, инициалы)

"27" декабря 2017 г.